

NOTÍCIA TÉCNICA - Informações Técnicas - NT-IT-JWC2 - 26/02/2016

Montagens Novas e Reparos - ACOPLAMENTO JWC

Preparar os tubos a serem montados (Montagens Novas ou Reparos) cortando-os em esquadro (Podese usar o corte a frio ou outro método que garanta o melhor esquadro das extremidades), eliminando rebarbas externas e internas:


- Externas que podem comprometer danificando a vedação ou causando vazamentos;
- Internas que podem contaminar o fluido.

Nota: Esses procedimentos são simples, mas de extrema importância.

Eliminar também toda e qualquer impureza (externa ou interna) como poeira e/ou sujidades que possam comprometer a vedação ou contaminação do fluído. Deve-se tomar cuidados no transporte e armazenamento dos tubos e conexões, evitando-se choques e contaminações que possam prejudicar o sistema. Contato entre itens de aço inoxidável e aço carbono tem de ser evitado, pois pode até condenar o uso dos itens contaminados.

Sequencia para montagens:


1- Marcar a distância usando como ref. o centro do acoplamento a ser montado com as duas extremidades dos tubos para montagens novas ou o centro do reparo a ser efetuado. Verificar no Rotulo ou catálogo a máxima distância (W) entre as extremidades dos tubos ou reparo.



2- Se necessário, lubrifique com água para facilitar a inserção do tubo. Outros produtos devem ser evitados na lubrificação, pois podem causar contaminação.



3- Aperte os parafusos alternadamente de maneira que o acoplamento se mantenha paralelo entre as partes móveis (usando chave allen) e posteriormente use o Torquímetro para o aperto final, respeitando o torque informado no rotulo do acoplamento ou em nossos catálogos.



IMPORTANTE: Jamais faça movimento de rotação do acoplamento montado no tubo.

Leia também: NT-IT-JWC - CHECK LIST – ACOPLAMENTO JWC NT-IT-SP01 - Notícia Técnica sobre segurança Pessoal

Persistindo dúvida, consulte a Milano: **Dpto de Vendas / Assistência Técnica.**

MILANO EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA

www.milano.ind.br - milano@milano.ind.br

